

ITALSACCI - Impianto di Cagnano Amiterno (AQ) - Punto di emissione E8

Mensile lineare del 06/2021

	NOx secco @ 10%O2 - convalidato	SO2 secco @ 10%O2 - convalidato	CO secco @ 10%O2 - convalidato	TOC (come C) secco @ 10%O2 - convalidato	HCl secco @ 10%O2 - convalidato	NH3 secco @ 10%O2 - convalidato	HF secco @ 10%O2 - convalidato	Polveri secco @ 10%O2 - convalidato
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
01/06/2021	443.5	6.6	270.6	18.1	0.5	49.0	0.1	0.60
02/06/2021	459.3	6.2	392.4	19.3	0.5	57.2	0.1	1.17
03/06/2021	458.1	5.2	283.7	17.4	0.5	38.3	0.1	0.70
04/06/2021	456.4	10.6	365.3	25.2	0.5	62.4	0.1	0.62
05/06/2021	451.6	5.1	304.4	25.4	0.5	41.9	0.1	0.83
06/06/2021	449.0	9.2	256.3	24.7	0.6	47.2	0.1	0.69
07/06/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/06/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09/06/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10/06/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/06/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
12/06/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
13/06/2021	438.9	11.4	204.4	28.6	1.3	49.4	0.1	0.41
14/06/2021	452.8	8.7	168.7	25.4	1.0	45.9	0.1	0.74
15/06/2021	454.7	7.9	147.7	23.2	0.9	55.7	0.1	0.77
16/06/2021	427.2	5.5	145.4	22.7	0.7	46.5	0.1	0.80
17/06/2021	419.7	9.4	94.4	23.6	1.0	51.6	0.1	1.00
18/06/2021	451.3	4.2	89.2	23.1	1.6	41.0	0.1	0.67
19/06/2021	458.2	13.3	107.8	26.4	1.1	54.5	0.1	0.77
20/06/2021	439.3	9.2	195.3	25.0	1.0	55.2	0.1	0.85
21/06/2021	427.3	4.9	205.8	23.9	0.5	36.5	0.1	0.94
22/06/2021	457.9	4.8	245.4	22.7	0.4	61.2	0.1	0.87
23/06/2021	451.7	4.1	252.6	18.1	0.4	37.6	0.1	0.89
24/06/2021	438.6	6.5	350.8	26.0	0.5	51.5	0.1	1.16
25/06/2021	453.0	7.0	192.6	23.6	0.6	59.2	0.1	1.08
26/06/2021	451.6	3.8	235.4	20.7	0.4	39.8	0.1	1.43
27/06/2021	418.4	3.4	477.0	21.7	0.3	55.4	0.1	0.90
28/06/2021	454.3	5.4	173.7	25.4	0.6	48.8	0.1	0.83
29/06/2021	420.8	3.5	575.0	30.1	0.3	46.5	0.1	0.98
30/06/2021	442.5	3.1	153.7	24.0	0.4	61.7	0.1	0.87
Soglia	500.0	250.0	1100.0	100.0	15.0	200.0	1.0	15.00
Nr Sup.	0	0	0	0	0	0	0	0
Mese	445.9	6.6	243.5	23.4	0.7	49.6	0.1	0.85
SemiOre valide	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083
SemiOre N.F.	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083	1083

N.D. = Dato non disponibile Tar = Calibrazione della strumentazione * = Non valido, anomalia strumentale F = Impianto Fermo N.A. = Non applicabile (ore normale funzionamento <6)
> = Superamento Limite I.F. = Impianto fermo



*** CONTIENE FILE ALLEGATI ***
*** NON CONSULTABILI DA BROWSER ***

COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Protocollo N. 0003446 in data 06/07/2021 13:27

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE



Tipologia

PROTOCOLLO IN ARRIVO

Oggetto

Lineari mese Giugno 2021

Classificazione da Titolare

Titolo: VI - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Classe: 09 - AMBIENTE: AUTORIZZAZIONI, MONITORAGGIO E CONTROLLO

Mittente

PORROVECCHIO, CARLA (CAGNANO AMITERNO) ITA - Mezzo posta: POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Messaggio.eml

Impronta: 38D0CFBF4EB154B5FB5FA242F6B5F7018FE45775DAD6E12271A18BA0258C839C; Algoritmo: SHA-256

- Scan_2021-07-06_11-44-26-648.pdf

 APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI