

ITALSACCI - Impianto di Cagnano Amiterno (AQ) - Punto di emissione E8

Mensile lineare del 10/2021

	NOx secco @ 10%O2 - convalidato	SO2 secco @ 10%O2 - convalidato	CO secco @ 10%O2 - convalidato	TOC (come C) secco @ 10%O2 - convalidato	HCl secco @ 10%O2 - convalidato	NH3 secco @ 10%O2 - convalidato	HF secco @ 10%O2 - convalidato	Polveri secco @ 10%O2 - convalidato
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
01/10/2021	461.9	3.7	249.5	16.8	0.3	52.5	0.1	0.35
02/10/2021	454.0	3.7	308.6	19.0	0.3	66.9	0.1	0.35
03/10/2021	455.7	3.7	403.0	18.2	0.4	49.0	0.1	0.35
04/10/2021	467.0	3.7	309.0	15.4	0.3	50.7	0.1	0.35
05/10/2021	456.7	3.7	282.2	18.3	0.3	63.6	0.1	0.35
06/10/2021	468.9	3.7	301.9	23.4	0.3	16.8	0.1	0.35
07/10/2021	454.7	3.7	250.9	24.8	0.3	62.2	0.1	0.35
08/10/2021	453.5	3.7	258.0	28.0	0.3	52.5	0.1	0.35
09/10/2021	448.2	4.8	361.5	34.0	0.4	54.3	0.1	0.35
10/10/2021	451.3	9.2	439.4	39.5	0.9	55.1	0.1	0.35
11/10/2021	455.6	18.7	422.3	41.3	1.2	63.3	0.1	0.35
12/10/2021	454.9	5.0	444.4	30.1	0.6	63.8	0.1	0.35
13/10/2021	457.0	5.7	475.8	35.6	0.4	38.4	0.1	0.35
14/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
15/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
16/10/2021	460.0	4.9	472.6	28.1	0.4	25.6	0.1	0.35
17/10/2021	455.8	7.9	423.1	26.5	1.1	65.5	0.1	0.35
18/10/2021	460.3	5.6	436.2	29.9	0.8	58.9	0.1	0.35
19/10/2021	459.8	9.7	402.0	32.7	0.6	73.4	0.1	0.35
20/10/2021	460.4	9.0	400.8	30.7	0.8	55.5	0.1	0.37
21/10/2021	438.1	5.8	570.1	25.7	0.5	65.7	0.1	0.37
22/10/2021	447.4	7.5	429.6	22.1	0.6	64.4	0.1	0.36
23/10/2021	460.2	16.0	464.1	27.6	1.1	84.1	0.1	0.35
24/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
25/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
26/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
27/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
28/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
29/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
30/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
31/10/2021	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Soglia	500.0	250.0	1100.0	100.0	15.0	200.0	1.0	15.00
Nr Sup.	0	0	0	0	0	0	0	0
Mese	455.3	6.8	388.1	27.4	0.6	59.2	0.1	0.35
SemiOre valide	895	895	895	895	895	895	895	895
SemiOre N.F.	895	895	895	895	895	895	895	895

N.D. = Dato non disponibile Tar = Calibrazione della strumentazione * = Non valido, anomalia strumentale F = Impianto Fermo N.A. = Non applicabile (ore normale funzionamento <6)
> = Superamento Limite I.F. = Impianto fermo