

Anno 2022	Titolo VI	Classe 09	ARRIVO
Prot.n.	4106	Del	07/07/2022

ITALSACCI - Impianto di Cagnano Amiterno (AQ) - Punto di emissione E8

Mensile lineare del 06/2022

	NOx secco @ 10%O2 - convalidato	SO2 secco @ 10%O2 - convalidato	CO secco @ 10%O2 - convalidato	TOC (come C) secco @ 10%O2 - convalidato	HCl secco @ 10%O2 - convalidato	NH3 secco @ 10%O2 - convalidato	HF secco @ 10%O2 - convalidato	Polveri secco @ 10%O2 - convalidato
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
01/06/2022	433.5	2.4	428.3	32.2	0.2	41.1	0.1	1.06
02/06/2022	443.1	2.4	535.7	24.3	0.2	25.3	0.1	1.06
03/06/2022	449.9	2.4	498.5	25.4	0.2	35.5	0.1	1.06
04/06/2022	449.2	2.4	494.8	32.6	0.2	31.5	0.1	1.06
05/06/2022	456.7	2.4	363.5	27.3	0.2	28.8	0.1	1.06
06/06/2022	459.4	2.4	379.3	24.1	0.2	32.2	0.1	1.06
07/06/2022	460.2	2.4	350.1	31.5	0.2	29.9	0.1	1.06
08/06/2022	452.4	3.8	516.0	43.8	0.2	39.4	0.1	1.06
09/06/2022	453.7	3.7	746.8	40.3	0.2	28.5	0.1	1.06
10/06/2022	443.7	4.7	687.5	40.2	0.2	36.9	0.1	1.06
11/06/2022	459.4	2.4	651.1	38.9	0.2	39.1	0.1	1.06
12/06/2022	456.9	2.4	730.7	31.5	0.2	35.0	0.1	1.06
13/06/2022	449.0	4.3	671.9	39.7	0.2	34.9	0.1	1.06
14/06/2022	450.0	4.1	643.1	50.9	0.2	40.3	0.1	1.06
15/06/2022	449.0	2.9	571.2	47.4	0.3	40.7	0.1	1.06
16/06/2022	450.2	2.4	438.5	35.8	0.2	39.2	0.1	1.06
17/06/2022	455.7	2.4	478.9	34.3	0.2	31.2	0.1	1.06
18/06/2022	459.6	2.4	451.6	34.2	0.2	34.3	0.1	1.06
19/06/2022	454.9	2.4	629.3	33.9	0.2	19.4	0.1	1.06
20/06/2022	433.5	2.4	631.3	34.1	0.2	39.9	0.1	1.06
21/06/2022	410.0	2.4	858.8	36.2	0.2	25.3	0.1	1.06
22/06/2022	431.8	2.4	595.5	41.1	0.3	24.3	0.1	1.06
23/06/2022	459.0	4.3	502.3	48.4	0.4	35.1	0.1	1.06
24/06/2022	452.0	9.0	582.9	52.1	0.4	43.2	0.1	1.06
25/06/2022	453.3	4.1	750.1	46.2	0.3	39.8	0.1	1.06
26/06/2022	459.1	2.5	731.3	36.4	0.2	36.7	0.1	1.06
27/06/2022	457.8	3.1	641.6	38.5	0.2	42.5	0.1	1.06
28/06/2022	456.0	2.4	673.7	39.8	0.2	34.3	0.1	1.06
29/06/2022	454.9	2.4	701.6	44.0	0.2	36.1	0.1	1.06
30/06/2022	442.0	2.4	616.7	45.0	0.2	37.0	0.1	1.06
Soglia	500.0	250.0	1100.0	100.0	15.0	200.0	1.0	15.00
Nr Sup.	0	0	0	0	0	0	0	0
Mese	451.1	3.2	578.9	37.8	0.2	35.3	0.1	1.06
SemiOre valide	1328	1328	1328	1328	1328	1328	1328	1328
SemiOre N.F.	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330

N.D. = Dato non disponibile Tar = Calibrazione della strumentazione * = Non valido, anomalia strumentale F = Impianto Fermo N.A. = Non applicabile (ore normale funzionamento <6)
> = Superamento Limite I.F. = Impianto fermo