

ITALSACCI - Impianto di Cagnano Amiterno (AQ) - Punto di emissione E8

Mensile lineare del 11/2022

	NOx secco @ 10%O2 - convalidato	SO2 secco @ 10%O2 - convalidato	CO secco @ 10%O2 - convalidato	TOC (come C) secco @ 10%O2 - convalidato	HCl secco @ 10%O2 - convalidato	NH3 secco @ 10%O2 - convalidato	HF secco @ 10%O2 - convalidato	Polveri secco @ 10%O2 - convalidato
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
01/11/2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02/11/2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03/11/2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04/11/2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05/11/2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06/11/2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07/11/2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08/11/2022	459.4	2.4	364.7	42.1	0.2	11.1	0.1	1.06
09/11/2022	457.9	2.4	504.5	44.8	0.2	42.2	0.1	1.06
10/11/2022	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
11/11/2022	454.7	2.4	417.0	34.8	0.2	39.2	0.1	1.06
12/11/2022	439.6	3.1	375.7	37.1	0.2	32.9	0.1	1.06
13/11/2022	440.0	2.7	446.9	41.4	0.2	35.4	0.1	1.06
14/11/2022	439.8	2.9	568.5	49.1	0.2	36.2	0.1	1.06
15/11/2022	447.6	5.8	562.9	50.8	0.2	39.0	0.1	1.06
16/11/2022	452.6	10.2	511.7	46.5	0.4	43.2	0.1	1.06
17/11/2022	439.6	5.6	529.1	44.6	0.2	36.2	0.1	1.06
18/11/2022	440.6	18.3	558.7	61.6	0.9	49.1	0.1	1.06
19/11/2022	439.6	10.7	454.7	53.6	0.5	41.9	0.1	1.06
20/11/2022	440.0	8.8	558.4	54.3	0.3	42.7	0.1	1.06
21/11/2022	439.0	7.4	393.7	46.6	0.3	40.1	0.1	1.06
22/11/2022	453.2	2.9	429.7	39.8	0.2	41.2	0.1	1.06
23/11/2022	452.6	2.5	506.2	36.6	0.2	36.1	0.1	1.06
24/11/2022	439.7	2.8	464.9	43.7	0.2	41.1	0.1	1.06
25/11/2022	447.7	2.6	520.0	40.0	0.2	24.5	0.1	1.06
26/11/2022	460.0	3.3	426.7	34.2	0.2	48.1	0.1	1.06
27/11/2022	458.7	2.4	420.2	32.3	0.2	30.7	0.1	1.06
28/11/2022	454.8	8.7	467.9	40.4	0.3	43.9	0.1	1.06
29/11/2022	455.3	2.4	375.2	33.7	0.2	31.8	0.1	1.06
30/11/2022	457.4	2.4	528.5	31.4	0.2	20.7	0.1	1.06
Soglia	500.0	250.0	1100.0	100.0	15.0	200.0	1.0	15.00
Nr Sup.	0	0	0	0	0	0	0	0
Mese	447.9	5.3	481.8	43.2	0.3	37.7	0.1	1.06
SemiOre valide	979	979	979	979	979	979	979	979
SemiOre N.F.	981	981	981	981	981	981	981	981

N.D. = Dato non disponibile Tar = Calibrazione della strumentazione * = Non valido, anomalia strumentale F = Impianto Fermo N.A. = Non applicabile (ore normale funzionamento <6)
> = Superamento Limite I.F. = Impianto fermo