

ITALSACCI - Impianto di Cagnano Amiterno (AQ) - Punto di emissione E8

Mensile lineare del 02/2023

	NOx secco @ 10%O2 - convalidato	SO2 secco @ 10%O2 - convalidato	CO secco @ 10%O2 - convalidato	TOC (come C) secco @ 10%O2 - convalidato	HCl secco @ 10%O2 - convalidato	NH3 secco @ 10%O2 - convalidato	HF secco @ 10%O2 - convalidato	Polveri secco @ 10%O2 - convalidato
	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³
01/02/2023	445.8	5.5	285.8	40.8	0.6	34.4	0.1	1.06
02/02/2023	447.7	2.4	262.4	33.5	0.3	22.2	0.1	1.06
03/02/2023	449.5	2.4	150.4	23.4	0.3	24.5	0.1	1.06
04/02/2023	448.4	2.4	288.2	29.0	0.2	24.7	0.1	1.06
05/02/2023	439.8	2.4	181.8	20.3	0.2	18.9	0.1	5.84
06/02/2023	439.7	2.4	186.8	17.2	0.2	26.7	0.1	1.06
07/02/2023	441.2	2.4	249.6	31.2	0.2	27.6	0.1	1.06
08/02/2023	449.1	2.4	128.5	21.3	0.2	18.5	0.1	1.06
09/02/2023	450.2	2.4	93.3	17.2	0.3	15.6	0.1	1.06
10/02/2023	450.0	2.4	117.0	19.3	0.2	23.0	0.1	1.06
11/02/2023	449.3	2.4	160.4	23.9	0.2	24.6	0.1	1.06
12/02/2023	450.2	2.4	151.8	21.9	0.3	24.2	0.1	1.06
13/02/2023	450.4	2.4	122.8	18.5	0.2	21.0	0.1	1.06
14/02/2023	449.8	2.9	182.9	27.3	0.3	22.6	0.1	1.06
15/02/2023	449.6	5.0	194.0	28.6	0.6	27.2	0.1	1.06
16/02/2023	399.1	4.3	210.0	30.3	0.3	22.0	0.1	1.06
17/02/2023	450.5	4.5	203.4	31.0	0.3	25.6	0.1	1.06
18/02/2023	443.3	3.2	201.9	28.5	0.3	25.0	0.1	1.06
19/02/2023	445.6	2.5	201.9	28.0	0.3	21.0	0.1	1.06
20/02/2023	450.5	2.8	186.8	28.0	0.2	23.8	0.1	1.06
21/02/2023	450.4	2.5	158.1	27.1	0.3	24.5	0.1	1.06
22/02/2023	443.6	2.4	132.7	21.6	0.2	23.0	0.1	1.06
23/02/2023	444.0	2.4	172.9	21.8	0.9	33.0	0.1	1.06
24/02/2023	448.6	2.4	216.0	20.5	0.4	23.7	0.1	1.06
25/02/2023	449.9	2.4	241.1	19.1	0.2	20.7	0.1	1.06
26/02/2023	450.0	2.4	289.8	21.3	0.2	31.7	0.1	1.06
27/02/2023	449.9	2.4	260.9	21.2	0.2	23.1	0.1	1.06
28/02/2023	439.0	2.4	284.7	24.7	0.2	21.7	0.1	1.06
Soglia	500.0	250.0	1100.0	100.0	15.0	200.0	1.0	15.00
Nr Sup.	0	0	0	0	0	0	0	0
Mese	445.5	2.8	197.3	24.8	0.3	23.8	0.1	1.23
SemiOre valide	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1258	1255
SemiOre N.F.	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260

N.D. = Dato non disponibile Tar = Calibrazione della strumentazione * = Non valido, anomalia strumentale F = Impianto Fermo N.A. = Non applicabile (ore normale funzionamento <6)
> = Superamento Limite I.F. = Impianto fermo